

Anlage 4**Präqualifizierte abschaltbare Lasten in der Regelzone XXX**

AbLa Identifikations- kennung	Bezeichnung der abschaltbaren Last	SOL			SNL				Aktuelle Einstufung der system- technischen Wirksamkeit*	Auslöse-frequenz für Frequenz- relais in Hz**	PQ erteilt am Datum	PQ gültig bis Datum		
		max. verfügbare Abschaltleistung aus der abschaltbaren Last [in MW]	Einzelabrufdauer [in min]		Technischer Widerspruch § 15.2.2 [ja/nein]	max. verfügbare Abschaltleistung aus der abschaltbaren Last [in MW]	Einzelabrufdauer [in min]						Technischer Widerspruch § 15.2.2 [ja/nein]	max. Gradient [in MW/s]
			min	max			min	max						

* Die Einstufung der systemtechnischen Wirksamkeit erfolgt auf einer Skala von 1 bis 5. 1 bedeutet die beste systemtechnische Wirksamkeit und 5 die schlechteste. Die systemtechnische Wirksamkeit wird regelmäßig überprüft und kann bei Bedarf vom Anschluss-ÜNB angepasst werden.

**Die Angabe wird als initialer Wert festgelegt. Die Auslösefrequenz muss variabel einstellbar sein und nach Anweisung des Anschluss-ÜNB eingestellt werden. Eine Änderung der Abschaltfrequenz wird vom Anschluss-ÜNB dem Anbieter schriftlich mitgeteilt.

Stand: ____ . ____ . 20__

Anbieter

Anschluss-ÜNB

_____, den ____ . ____ . 20__

_____, den ____ . ____ . 20__

(Unterschrift des Anbieters)

(Unterschrift Anschluss-ÜNB)