
TransmissionCode 2007

Anhang D2

Ergänzung zum Teil 1

Unterlagen zur Präqualifikation von Anbietern zur Erbringung von Sekundärregelleistung für die ÜNB

„Präqualifikationsunterlagen“

November 2009

Ergänzungen

© Deutsche Übertragungsnetzbetreiber

Kontakt:

TenneT TSO GmbH
Netzwirtschaft
Bernecker Str. 70
95448 Bayreuth

Telefax: 01805/TSO-RL-F bzw. 01805/876-75-3 (0,14 €/min)

E-Mail: kontakt@regelleistung.net

Internet : www.regelleistung.net

Bezug: TransmissionCode Anhang D2 (SRL-Präqualifikationsanforderungen) Ausgabe November 2009:

Änderungen

Punkt 3.1.3 Nachweis der Leistungsänderungsgeschwindigkeit und Totzeit

Die Anforderung unter Punkt 3.1.3 (2. Absatz), dass bei allen Technischen Einheiten eine Leistungsänderungsgeschwindigkeit von mindestens 2% der Nennleistung pro Minute einzuhalten ist, entfällt. .

(Stand: 27.10.2010)

Punkt 3.1.5 Leistungsvorhaltung

Im Punkt 3.1.5 wird im 2. Absatz das Wort Hydraulische durch Technische Einheiten ersetzt.
(Stand 16.11.2010)

Die weiteren Anforderungen bleiben davon unberührt.

Erläuterungen

Derzeit keine.